

# Servicebetingelser for oliefyrsservice hos

## Vestfyns VVS Service A/S

Der foretages årligt hovedeftersyn af oliefyringsanlægget omfattende:

- motor, blæser, forfilter, oliepumpe, dyse, tændtransformer, højspændingskabler, elektroder, m.m. efterses, renses og kontrolleres.
- automatik bestående af kontrolkasse, flammesikring, og termostater kontrolleres og afprøves.
- der foretages målinger til bedømmelse af anlæggets effektivitet og forureningsgrad og Oliebrænderen indreguleres.
- oliokedlen renses efter aftale med ejer/bruger.

Reservedele og yderligere leveres til dagspriser.

Der udarbejdes servicereport i forbindelse med hovedeftersyn eller servicebesøg med angivelse af det udførte arbejde, samt eventuelle bemærkninger. Endvidere skal der angives måleresultater for forbrændingsanalyser ved hovedeftersyn eller ved reparation af olie og/eller luftveje.